

**ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA
Nr.44 din 30 octombrie 2013**

Privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului

Consiliul local al comunei Ogra, intrunit în ședință ordinară de lucru,
Având în vedere :

- Raportul de specialitate nr.3843 / 25.10.2013 a cadrului tehnic PSI al comunei
Ogra, prin care se propune reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului;

-Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.13 lit."b" din Legea nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare precum și ale art.14 lit."d" din Ordinul
nr.163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

Văzând prevederile Ordinului nr.605/579/2008, pentru aprobarea Dispozițiilor
generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea
miriștii, vegetație uscată și resturi vegetale;

În baza dispozițiilor art.36 alin.(2), lit."d", alin.(6) lit."a" pct.8 și art.45 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

hotărăște:

Art.1 Se aprobă **Reglementarea lucrului cu foc deschis**, prevăzută în Anexa
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă **Reglementarea fumatului**, prevăzută în Anexa nr.2, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredințează Primarul
comunei și persoana desemnată cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Președinte de ședință ,

Demeter Iosif

Contrasemnează

Secretar,

Crefelean Anicuța-Ramona

REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOC DESCHIS

1. Lucrările cu foc deschis presupun executarea uneia dintre următoarele acțiuni: sudura electrică ori oxiacetilenică, tăierea metalelor, topirea, lipirea, arderea rezidurilor combustibile, etc.

2. Este interzisă folosirea focului deschis în locuri în care se prelucrează, se utilizează, se depozitează, se vehiculează, se manipulează materiale și substanțe combustibile sau care în prezența focului deschis prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum și în apropierea acestora cum sunt:

- instalații de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport și distribuție a gazelor combustibile (gaz metan, gaz de sondă, gaz de furnal, acetilenă, hidrogen, etc) și a oxigenului;

- instalații de producere, prelucrare, pompare, transport și distribuție a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.);

- gospodării de ungere și acționările hidraulice cu ulei sau cu alte lichide combustibile;

- secții și ateliere de vopsire, prelucrare a lemnului, modelării, acoperiri metalice, întreținere și reparare a autovehiculelor și utilajelor de ridicat și stivuit, de vulcanizare, tapițerie, croitorie, etc;

- depozite de lichide combustibile (benzina, benzen, vopsele, lacuri, solvenți, uleiuri, motorina, etc), material lemnos și produse din lemn, produse textile și de hârtie, carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, explozivi, etc.;

- încăperi în care se execută operațiuni de spălare sau de curățare cu produse petroliere (benzina, neofalină, parchetin, petrosin, etc.) precum și de vopsire în care s-au folosit solvenți inflamabili;

- încăperi în care se execută lucrări de finisaj cu substanțe combustibile;

- încăperi și poduri ale clădirilor din materiale combustibile;

- laboratoare și stații pilot în care se utilizează substanțe combustibile;

- încăperi de încărcat acumulatori;

- încăperi cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare, control trafic;

- încăperi speciale de cabluri electrice;

- construcții publice pe timpul programului cu publicul

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie și 10 m față de materiale sau substanțele combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, etc.) fără a fi supravegheat și asigurat.

3. Stabilirea locurilor unde periodic sau permanent se pot efectua lucrări cu foc deschis- topirea bitumului, arderea rezdurilor combustibile, curățiri prin ardere, etc cât și numirea persoanelor care supraveghează efectuarea lucrărilor cu foc deschis, revine fiecărui conducător de instituție.

4. Lucrările cu foc deschis se execută după eliberarea de către conducătorul instituției sau a persoanelor desemnate a PERMISULUI DE LUCRU CU FOC, (autorizație de lucru) conform prevederilor anexei nr.4 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I nr.163/2007

5. Permisul de lucru cu foc se întocmește în 2 (două) exemplare dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis iar celălalt rămâne la emitent.

Șeful sectorului de activitate în care se execută operațiunea cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

- pregătirea locului în care se execută lucrarea conform art.101 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor;

- împrejmuirea cu panouri incombustibile cu înălțimea de minim 2m fixate de podea;

- protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2cm, cu tablă sau plăci de materiale necombustibile;

- îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudurii sau tăierii;

- curățarea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 50 cm de o parte și de alta în jurul punctului de sudură;

- umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteii, flacăra sau particole incandescente;

- înlăturarea posibilității ca sursele de foc să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile învecinate sau la cote inferioare;

- amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură și cel puțin 5 m între ele;

- dotarea cu mijloace de primă intervenție;

- instruirea specială a personalului care execută lucrarea;

- controlul după terminarea lucrării a locului în care s-a executat lucrul cu foc deschis;

Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se dă de către executant emitentului. Echipamentele și aparatele utilizate

pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în stare bună de funcționare, de acest lucru răspunzând executantul lucrării.

Toate echipamentele și aparatele de sudură se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului de către personal de specialitate.

6. Este interzisă arderea miristii, a vegetatiei uscate și a resturilor vegetale în perioadele de caniculă, secetă prelungită cât și pe perioada de timp stabilită prin ordin al prefectului. Arderea miristii, vegetatiei uscate și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor legale.

**PRIMAR,
Palaghie Marian**

REGLEMENTAREA FUMATULUI

1. Se interzice fumatul in toate locurile in care nu se admite folosirea foculi deschis precum și in în următoarele locuri:birouri, spații de lucru,săli de ședințe, biblioteci, arhive, săli de sport, săli de spectacole, grădinițe, săli de clasă ce aparțin unităților școlare, magazii de materiale, depozite cu produse inflamabile, centrale termice, stații de distribuție gaze naturale, bucătării, puncte de lucru unde se execută lucrări pe bază de sudură cu flacără oxiacetilenică, magazii, spălătorii, spații de cazare comună, încăperi unde sunt amplasate tuburi cu oxigen și butelii încărcate pentru aragazuri, pe holuri și căile de acces dotate cu mochete sau covoare confecționate din material textil, stații pentru încărcat acumulatori, încăperi cu echipament electronic de calcul, lanuri de cereale in faza de coacere și recoltare, zonele împădurite, pe miriști, în apropierea clărilor de fân și în grajduri de animale, in clădiri cu poduri și mansarde construite din material lemnos, spatii destinate comercializării de îmbrăcăminte, încălțăminte și alte asemenea produse precum și in alte locuri și spații care prezintă un real pericol de incendiu.

În toate locurile si in zonele in care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de securitate conform STAS 297/2, SR ISO 6309/2000.

2. Se admite fumatul in locurile stabilite prin dispoziție de către fiecare conducător de instituție.
3. La locurile stabilite pentru fumat prin grija persoanei desemnate ca si cadru tehnic PSI se vor prevedea scumiere, vase cu apă, lăzi cu nisip sau pământ si se vor instala inscripții „LOC PENTRU FUMAT”.
4. La locurile unde fumatul este interzis prin grija persoanei desemnate ca si cadru tehnic PSI se vor instala inscripții „FUMATUL INTERZIS”.
5. Scumierele si vasele din interiorul clădirilor (holuri, coridoare, etc.) se amplaseaza astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere(darperii, perdele, jaluze, etc.)
6. In locurile de muncă unde este permis fumatul se vor asigura scumiere. Acestea se amplaseaza astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere(draperii, perdele, jaluze, etc.)
7. Depunerea în scumiere, vase sau gropi în care sunt resturi de țigări a altor deșeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile, etc.) este interzisă.

Golirea scumierelor și a vaselor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

8. Pentru nerespectarea prezentelor dispoziții se vor aplica sancțiunile prevăzute de lege.

**PRIMAR,
Palaghie Marian**